

**Wyjaśnienia do
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: UG.2710.12.2015.

Nazwa zadania: Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowościach Ludwinów i Ostrówek

Zamawiający uprzejmie informuje, że do SIWZ w przetargu nieograniczonym na Budowę wodociągu z przyłączami w miejscowościach Ludwinów i Ostrówek wpłynęły zapytania o udostępnienie następujących informacji.

1. Czy można zastosować studnie wodomierzowe fi 500 zamiast fi 1000?

Ad.1 Zamawiający nie zgadza się na zastosowanie studni fi 500 zamiast studni fi 1000.

2. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie na sieci wodociągowej trójników segmentowych PE?

Ad. 2 Tak

3. Na podstawie jakich danych i jakich doświadczeń oszacowali państwo poziomy kwotowe referencji, którymi musi wykazać się Wykonawca?

Ad.3 Zamawiający w niniejszym postępowaniu żąda aby Wykonawca wykazał, że wykonał 2 roboty budowlane o wartości co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto (słownie złotych: jeden milion) każda, polegające na budowie sieci wodociągowej i/lub sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, o długości co najmniej 4 000,00 mb każda oraz 1 roboty budowlanej polegające na budowie sieci wodociągowej i/lub sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, o wartości co najmniej 1 500 000,00 PLN brutto (słownie złotych: jeden milion pięćset tysięcy), o długości co najmniej 10 000,00 mb. W każdej minimum 500 mb sieci wykonane metodą przecisku sterowanego. Zamawiający określając warunek udziału w postępowaniu dotyczący wiedzy i doświadczenia Wykonawcy wziął pod uwagę wielkość zamówienia, kosztorysy inwestorskie i ceny ofert złożonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia na budowę sieci wodociągowej w latach 2013 i 2014. Zamawiający nie podziela zdania Wykonawcy, że kryteria udziału w postępowaniu zostały określone zbyt rygorystycznie. Jeżeli Wykonawca uważa, że nie jest w stanie spełnić żądanych wymagań Zamawiającego może skorzystać z zasobów wiedzy i doświadczenia podmiotów trzecich. Nie musi być to związane z podwykonawstwem.

W związku z faktem, że udzielone odpowiedzi nie powodują modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuży terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

/--/ Radosław Korzeniewski Wójt Gminy Dąbrówka