

Dąbrówka, 26.09.2016 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IR.271.5.2016.
Nazwa zadania: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrówka

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Wnioskujemy o weryfikację stopnia ochrony ip obudowy, w której mają być umieszczone urządzenia elektryczne. Na podstawie informacji uzyskanej od dostawców dmuchaw informujemy, że dmuchawa umieszczona w takiej obudowie nie będzie poprawnie funkcjonować, gdyż dla prawidłowej pracy wymaga swobodnego przepływu powietrza. Dla dobra inwestycji wnosimy o zamianę wymaganego stopnia ochrony obudowy na ip 44. W przeciwnym wypadku prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie ponosił odpowiedzialność z tytułu zastosowania takiej skrzynki tj. będzie naprawiał/wymieniał we własnym zakresie dmuchawy.

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie obudowy o stopniu ochrony ip 44.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

w związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

ZASTĘPCA WÓJTA

Zenon Zadróżny



Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy