

Wyjaśnienia do

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: IR.271.06.2016

Nazwa zadania: "Przebudowa drogi gminnej nr 430114W w miejscowości Dąbrówka i Lasków"

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

1. Program Funkcyjno-Użytkowy i wstępna koncepcja projektu zagospodarowania terenu Etap II nie przewiduje budowy zjazdów do posesji znajdującej się po północnej stronie drogi. Prosimy o informację, czy należy wykonać ww. zjazdy. Jeśli tak, prosimy o zamieszczenie wstępnej koncepcji projektu zagospodarowania terenu Etap II z oznaczonymi zjazdami do posesji.
 - **Zamawiający nie przewiduje budowy zjazdów znajdujących się po stronie północnej. Należy uwzględnić dostosowanie wysokościowe istniejących zjazdów do rzędnych wysokościowych modernizowanej nawierzchni jezdni.**
2. Prosimy o informację czy Zamawiający przewidział sposób odwodnienia nawierzchni drogi i chodników Etapu II. Jeśli tak, prosimy o podanie w jaki sposób należy odwodnić nawierzchnie drogi i chodników w Etapie II.
 - **Zamawiający przewiduje wykonanie elementów odwodnienia drogi i chodników Etap II (np. odwodnienie powierzchniowe, rowy chłonne, muldy trawiaste, drenaż) Wykonawca na etapie opracowania dokumentacji projektowej przedstawi do akceptacji sposób odwodnienia jezdni i chodnika. Jednocześnie Zamawiający w ramach zadania nie przewiduje budowy kanalizacji deszczowej.**
3. Prosimy o informację, czy Zamawiający przewiduje odtworzenie istniejących lub wykonanie nowych rowów przydrożnych w Etapie II Inwestycji.
 - **Tak, Zamawiający przewiduje odtworzenie istniejących lub wykonanie nowych rowów przydrożnych w Etapie II Inwestycji.**
4. Prosimy o informację, czy Zamawiający przewiduje wbudowanie obrzeża między chodnikiem dla pieszych a ścieżką rowerową w Etapie I.
 - **Zamawiający nie przewiduje wbudowania obrzeża między chodnikiem dla pieszych a ścieżką rowerową w Etapie I.**

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielone odpowiedzi nie powodują modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

/--/ Radosław Korzeniewski Wójt Gminy Dąbrówka