

IR.271.6.2016

Dąbrówka, 30.09.2016 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IR.271.6.2016. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 43011W w miejscowości Dąbrówka i Lasków

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

1. Zgodnie z załączoną wstępną koncepcją projektu zagospodarowania terenu wszystkie roboty budowlane przewidziane do realizacji inwestycji mieszczą się w pasie drogowym, a to wiąże się z wykonaniem przebudowy w trybie zgłoszenia robót budowlanych. Prosimy o potwierdzenia braku konieczności uzyskania decyzji na zgodę realizacji inwestycji drogowej.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku realizacji Etapu I przebudowy drogi nie jest koniecznym uzyskanie decyzji wyrażającej zgodę na realizację inwestycji drogowej. Roboty dla I Etapu mogą być prowadzone w oparciu o art. 30 ustawy prawo budowlane. Wykonawca uzyska niezbędne uzgodnienia i decyzje wymagane do zgłoszenia robót. Jeżeli Wydział Budownictwa wniesie sprzeciw w drodze decyzji Wykonawca będzie miał obowiązek uzyskać pozwolenie na budowę. Dla II Etapu inwestycji jest konieczne uzyskanie zgody na realizację inwestycji w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2081, 2016 r. poz. 1250).

2. Zgodnie z pkt. 1.3.2. załącznik 7 PFU na odcinku projektowanej drogi należy zaprojektować podwieszenie linii zasilającej lampy oświetleniowe. Prosimy o informację czy należy pozostawić istniejącą linię zasilającą lampy oświetleniowe podwiesić brakującą linię czy należy zamontować nową linię zasilającą na całym odcinku drogi.

Odpowiedź:

W przypadku realizacji oświetlenia drogi należy pozostawić istniejącą linię zasilającą i podwiesić brakującą.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

w związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

ZASTĘPCA WÓJTY

Zenon Zadróżny

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy