

IR.271.11.2016

Dąbrówka, 18.10.2016 r.

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IR.271.11.2016.  
Nazwa zadania: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrówka

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

1. Zgodnie z art. 152 Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 władający instalacją ma obowiązek zgłoszenia instalacji organowi ochrony środowiska. Czy Zamawiający przeniesie obowiązek zgłoszenia na wykonawcę? Jeżeli tak, to prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przedłuży termin wykonania zadania o termin zgłoszenia instalacji do organu środowiska?

### Odpowiedź nr 1.

Zamawiający wymaga zgłoszenia rozpoczęcia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków do organów ochrony środowiska przez Wykonawcę po dokonaniu rozruchu. Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu wykonania zamówienia.

2. Prosimy o potwierdzenie, że posadowienie montaż oraz zasypywanie zbiorników przydomowych oczyszczalni oraz przepompowni należy wykonać zgodnie z wymogami i zaleceniami producenta ww urządzeń.

### Odpowiedź nr 2.

Zamawiający potwierdza, że posadowienie, montaż oraz zasypywanie zbiorników oczyszczalni i przepompowni należy wykonać zgodnie z wytycznymi producentów urządzeń.

3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania w sytuacji wystąpienia opóźnienia w rozstrzygnięciu przetargu lub podpisania umowy nie z winy wykonawcy.

### Odpowiedź nr 3.

Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu wykonania zamówienia.

4. Czy Zamawiający będzie wymagał na jakimkolwiek odbiorze (np. odbiór częściowy, końcowy, roboty zanikowe) geodezyjnych szkiców tyczenia projektowanych urządzeń oraz robót liniowych?

Odpowiedź nr 4.

Zamawiający wymaga wykonania 100% inwentaryzacji powykonawczych.

5. Czy Zamawiający przewiduje wykonanie robót odtworzeniowych, polegających na układaniu płyt chodnikowych lub polbruku, wylewania asfaltem lub mas betonowych? Jeżeli tak to wnosimy o przekazania wykazu tego typu robót, co umożliwi rzetelną wycenę prac.

Odpowiedź nr 5.

Wszystkie roboty odtworzeniowe zawarte są w przedmiarach robót.

6. Czy Zamawiający przewiduje likwidację istniejących szamb? Jeżeli tak to czy uzyskał zgodę wszystkich użytkowników na ich demontaż?

Odpowiedź nr 6.

Zamawiający nie przewiduje likwidacji szamb.

7. Czy Zamawiający przewiduje likwidację istniejących szamb? Jeżeli tak to wnosimy o przekazanie wykazu materiału konstrukcyjnego szamb oraz ich objętości, co umożliwi rzetelną wycenę prac.

Odpowiedź nr 7.

Zamawiający nie przewiduje likwidacji szamb.

8. Czy Zamawiający przewiduje wycinkę jakichkolwiek drzew? Jeżeli tak to prosimy o wykaz wraz z określeniem wymaganych opłat, co umożliwi rzetelną wycenę prac.

Odpowiedź nr 8.

Zamawiający nie przewiduje wycinki drzew wymagających pozwolenia na wycinkę.

9. Wnosimy o potwierdzenie, iż stan techniczny oraz wyposażenie istniejących instalacji elektrycznych budynków nadaje się do podłączenia do nich instalacji przepompowni oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Odpowiedź nr 9.

Wszystkie budynki objęte projektem są w użytkowaniu bieżącym. Za stan techniczny wewnętrznej instalacji elektrycznej odpowiada właściciel nieruchomości.

10. Czy Zamawiający potwierdza lokalizację, ilości oraz sposób wykonania przewidzianych w dokumentacji przetargowej systemów odprowadzających oczyszczone ścieki do gruntu?

Odpowiedź nr 10.

Zamawiający potwierdza ilości oraz sposób wykonania systemów odprowadzających oczyszczone ścieki do gruntu.

11. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji kto będzie odpowiedzialny za uzgodnienie oraz ponowne zgłoszenie nowej lokalizacji do Starostwa Powiatowego w przypadku zmiany w lokalizacji oczyszczalni? Czy wykonawca będzie uprawniony do przedłożenia terminu wykonania umowy o czas potrzebny na nowe zgłoszenie? Zwracamy uwagę na fakt, że pojęcie „nieistotnej zmiany” zgodnie z Art. 36a Prawa Budowlanego odnosi się do robót realizowanych na podstawie pozwolenia na budowę oraz nie może dotyczyć zakresu objętego projektem zagospodarowania terenu.

Odpowiedź nr 11.

Zamawiający nie przewiduje zmian istotnych w lokalizacji projektowanych instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

12. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dokonał wszystkich niezbędnych uzgodnień z gestorami istniejącej w terenie infrastruktury technicznej podczas projektowania lokalizacji oczyszczalni?

Odpowiedź nr 12.

Projektowane instalacje przydomowych oczyszczalni ścieków zamykają się w obrębie działek należących do właścicieli nieruchomości. W związku z powyższym niewymagane były uzgodnienia z gestorami istniejącej infrastruktury. Lokalizacja instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków została uzgodniona z właścicielami nieruchomości, którzy wyrazili zgodę potwierdzoną własnoręcznym podpisem na szkicach sytuacyjnych. Zamawiający posiada prawomocne zgłoszenie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków objętych zamówieniem publicznym.

13. Czy Zamawiający przewiduje wykonanie części robót metodą bezwykopową? Jeżeli tak to wnosimy o przekazanie wykazu tego typu robót.

Odpowiedź nr 13.

Wszystkie roboty budowlane i sposób ich wykonania zawarte są w przedmiarach robót.

14. Ze względu na rozbieżności w dokumentacji przetargowej (rys 7, przedmiar, pkt 6.4 projektu budowlano-montażowego) wnosimy o jednoznaczne określenie zabezpieczeń elektrycznych wymaganych przez Zamawiającego.

Odpowiedź nr 14.

Roboty związane z montażem instalacji elektrycznej należy wykonać zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym.

15. Czy Zamawiający dopuści przepompownie, których zbiorniki jest wykonany z PE o średnicy DN 600 wraz z pokrywą z PE typu lekkiego?

Odpowiedź nr 15.

Podana w projekcie średnica przepompowni traktowana jest, jako minimalna. Zamawiający dopuszcza zastosowanie pokryw przepompowni typu lekkiego na terenach nie przejazdowych. Pokrywy przepompowni na terenach przejazdowych należy zastosować, jako typu ciężkiego.

16. Ze względu na konieczność dokonania rzetelnej wyceny robót (dobór wielkości maszyn uzależniony od ilości miejsca w danej lokalizacji, ilości miejsca na materiały budowlane itp.) wnosimy o udostępnienie drogą elektroniczną wraz z pozostałą dokumentacją przetargową, projektów zagospodarowania terenu dla poszczególnych lokalizacji.

Odpowiedź nr 16.

Projekty zagospodarowania dla poszczególnych lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków stanowią załącznik graficzny pod nazwą PZT.

17. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia (pkt III ppkt 1 SIWZ) przewiduje oczyszczalnię w technologii SBR w której cały proces technologiczny zachodzi w jednym zbiorniku, równocześnie umieszczając informację w pkt 2.2 STWiORB, że „nie dopuszcza się zbiorników skręcanych, zgrzewanych lub spawanych”. Powyższe wymogi są wzajemnie się wykluczające ponieważ nie ma technicznej możliwości wykonania oczyszczalni w technologii SBR w jednym zbiorniku bez zamocowania wewnątrz zbiornika grodzi oddzielających poszczególne komory. W przypadku zbiorników z polietylenu najczęściej wykonuje się to poprzez spawanie ekstruzyjnie.

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie:

- a) Oczyszczalni w technologii SBR wielozbiornikowych (zbiorniki monolityczne)

lub

- b) Oczyszczalni w technologii SBR w jednym zbiorniku spawanym, których producent posiada potwierdzenie jakości wykonanych spawów np. świadectwo kwalifikacji spawacz PE wydane przez Urząd Dozoru Technicznego

Odpowiedź nr 17.

Zamawiający w SIWZ nie określa w ilu zbiornikach musi odbywać się proces oczyszczania ścieków /parametry równoważności/.


Projekt budowlano - wykonawczy zakłada zastosowanie oczyszczalni ścieków jednozbiornikowych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przydomowych oczyszczalni ścieków o większej ilości zbiorników niż jeden pod warunkiem uzyskania zgody właścicieli działek objętych projektem oraz dostosowania do możliwości lokalizacji na działce.

Zamawiający podtrzymuje wymóg dopuszczenia do zamówienia publicznego zbiorników monolitycznych z GRP lub PEHD.

Zamawiający nie dopuszcza zbiorników skręcanych, zgrzewanych lub spawanych. Wymóg dotyczy konstrukcji zbiorników a nie sposobu montażu grodzi wewnętrznych w zbiorniku co jednoznacznie wynika z treści SIWZ.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielone odpowiedzi nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

  
ZASTĘPCA WÓJTY  
Zerem Radziejy

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy