


Moc [kW]	Pomieszczenie	Uwagi
0,06	Oświetlenie zewnętrzne	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
3,3	20	-
3,3	20	-
3,3	20	-
1,5	15	-
0,12	7	-
0,12	6a	-
0,12	6	-
-	-	-
-	-	-
1,5	15	-
0,12	10a	-
0,12	10	-
0,12	11	-

<p><u>R1.2</u></p> <p>rozdzielnica XL3-400 izolacyjna W1050, IP 40          drzwi profilowane transparentne W1050          wkładka zamka nr 405</p>	<p><u>R1.S</u></p> <p>rozdzielnica Ekinox 2 rzędowa 13m          drzwi transparentne Ekinox 2x12          zamek do drzwi Ekinox 12M</p>
---	---



Moc [kW]	Pomieszczenie	Uwagi
2	20	-
2	10, 10a, 12, 12a, 21	-
2	16, 21	-
2	14, 21	-
2	14	-
1.06	20	-
1.66	20	-
1.66	20	-
1.66	20	-
1.66	20	-
1.66	20	-
1.66	20	-
1.66	20	-
1.66	20	-
0.423	21	-
0.992	10, 10a, 11, 12, 12a, 13, 17, 18	-
0.512	14, 16	-
0.376	34	-

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EROKBUD" s.c. Dmosin II nr 89 B, 95-061 Dmosin PRACOWNIA PROJEKTOWA: 90-734 Łódź, ul. Wętkowskiego 33 pok. 120		SKALA	
PROJEKTANT	Janusz Bojowski ul. bud. 195/68, 246/69WK	NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO, NUMERY EVIDENCYJNE, DZIAŁEK  PROJEKT HALLI SPORTOWEJ  PRZY SZKOLE IM. CYRYLIANA KAMILA NORMIDA  W DĄBRÓWCE	
PODPIS	DATA październik 2007		
ASISTENT PROJEKTANTA	mgr inż. Lukasz Śnitko		NR RYSUNKU 5
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Jan Kozmarczak ul. proj. 475/73, 47m		NR STRONY 10
PODPIS	DATA październik 2007	Schemat elektryczny rozdzielnic R 1.2	