

RZUT PARTERU

Uwagi i oznaczenia

- 1. Do projektu wykonanych stosować przewidywania NIKH-N-1, 3x2,5mm², długość, że na planie i schemacie oznaczono inaczej.
- 2. NIKH-N-1 (i-inny Błot) – przewidywania elektryczne i innych mediów, o izolacji z poliwęglanu uszczelnionego oraz powłok z tworzywa sztucznego (H) nierozpuszczalnego w płynie, o ograniczonej wydzielaniu dymu oraz gazów korozyjnych podczas spalania, z 20% ochroną (H) koloru zielono-szarego, napiecie znamionowe 0,3/0,5 kV.
- 3. Do oporu nr 17 na sali należy zastosować siatkę ochronną (SAP KOD: 96008122) oraz dodatkowy zestaw LS do montażu w oprawie z dodatkowym hygienicznym źródłem światła, zapewniającym oświetlenie w czasie rozruchu źródła miodobogowego lub w pierwszej chwili po rozruchu, szklanki zbudowane z oświetlenia (SAP KOD: zestaw LS 9607235).
- 4. W rzutkach, umieszczonych do opisy Oznaczenia dodatkowy zestaw szklanki (P44 (SAP KOD: 9600208)).

EDMBO-3
w wylotach
w wylotach

Opis oświetlenia

Nr	Nazwa pomieszczenia	Em [lx]
1	Przedpokój, Hall z szatnią	218
3	Pomieszczenie organizacyjne	418
4	Pomieszczenie gospodarcze	240
5	Pomieszczenie techniczne	260
6	Przedpokój	279
6a	Przedpokój	279
7	Notatki	331
7	Umowy	255
8	Przedpokój	165
8a	Przedpokój	151
9	WC	210
10	Przedpokój	279
10a	Przedpokój	279
11	Notatki	331
11	Umowy	255
12	Przedpokój	151
12a	Przedpokój	151
13	WC	210
13a	WC	210
14	Toilety w pokojach	196
14a	Toilety w pokojach	196
15	Kuchnia	203
16	Mogą być spoty	253
17	WC dla niepełnosprawnych	208
18, 19	Umowy	248
18, 19	Toilety	213
20	Sala sportowa z widownią	553
21	Komunikacja	206
22	Sala multimedialna	345
22	Biblioteka	254
23	Portieria	326
24	Sekretariat	322
25	Gabinet Dyrektora	305
26	Pokój Nauzycielski	375
27	Pokój Pedagog i Logopedy	432
28	Umowy	233
28	Toilety Personelu	247
29	WC niepełnosprawnych	257
30, 31	Schowek portowy	149
30, 31	Umowy	242
32	Szafa windy	205
33	Przedpokój	195
34	Komunikacja	177

