

1. W odpowiedziach z dn. 19.10.2010 poz. 13 „do oferty należy przyjąć szafki z blachy stalowej”. Czy należy dopisać dodatkową pozycję w dziale wyposażenie. Prosimy o podanie ilości szafek?

Ad. 1 Do oferty należy przyjąć 84 szafki z blachy stalowej. Wysokość 1950mm, głębokość 480mm, szerokość każdego segmentu 400mm, cokół o wysokości 100mm, drzwi zamykane zamkiem cylindrycznym z dwoma kluczykami lub kłódkowym, drzwi z profilem wzmacniającym, osadzone na ukrytych zawiasach, malowanie proszkowe. Jeżeli nie ma wyodrębnionej pozycji należy ją dodać w dziale wyposażenie

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuży terminu składania ofert. Wszystkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania ofert pozostają bez zmian.