

1. *Ile sztuk drzwi EI30 (oznaczone na rysunku D1*)?*

Ad. 1 W hali sportowej występują jedne drzwi o odporności ogniowej EI30 i są to drzwi D8 – do kotłowni (pom. nr 15), Pozostałe drzwi p. poż. mają odporność EI60 i należy je przyjąć do wyceny zgodnie z projektem

2. *Prosimy o podanie terminów odbiorów częściowych oraz terminu odbioru końcowego – w §5 umowy brak tych Informacji.*

Ad. 2 W §5 Terminy odbiorów częściowych i odbioru końcowego zostaną określone przed podpisaniem umowy, po przygotowaniu i przedłożeniu przez Wykonawcę i uzgodnieniu przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo - finansowego wykonania robót budowlanych.

3. *Prosimy o potwierdzenie, iż faktury częściowe wykonawca będzie mógł wystawić co miesiąc za zakończone etapy lub elementy robót.*

Ad. 3 Wykonawca będzie mógł wystawiać co miesiąc faktury częściowe za zakończone etapy lub elementy robót, lecz nie więcej niż 5 faktur przejściowych w całym okresie realizacji zadania. Ponadto, co najmniej 5% wartości projektu zostanie rozliczone fakturą końcową.

4. *Wnosimy o umieszczenie w umowie zapisów mówiących o należytej wykonawcy karze w wysokości 10% za zarwanie umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego oraz dopuszczalnym limicie kar umownych w wysokości 10% wartości kontraktu.*

Ad. 4 W umowie umieszczono zapisy mówiące o należytej wykonawcy karze w wysokości 10% za zarwanie umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, natomiast zapis o limicie kar umownych w wysokości 10% wartości kontraktu nie zostanie wprowadzony.

5. *Prosimy o potwierdzenie, iż projekt rozbiórki obiektów kolidujących z budową dostarcza Zamawiający.*

Ad. 5 Projekt rozbiórki obiektów kolidujących z budową dostarcza Zamawiający.

6. *Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie projektu instalacji elektrycznych o schematy rozdzielnic oznaczonych jako „SN” i R1.S”*

Ad. 6 W trakcie opracowania przez projektanta.

7. *W związku z zapytaniem ofertowym w/w postępowania nr 15, Zamawiający informuje, że do oferty należy dołączyć kosztorysy szczegółowe. W SIWZ jest brak informacji dotyczących tego wymogu. W związku z powyższym prosimy o informację czy obowiązującą formą wynagrodzenia jest cena ryczałtowa, obejmująca wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, a załączone kosztorysy nie będą brane pod uwagę na etapie przy sprawdzaniu ofert?*

Ad.7 Obowiązującą formą wynagrodzenia jest cena kosztorysowa. Załączone kosztorysy będą brane pod uwagę na etapie przy sprawdzaniu ofert

8. *W dniu 19.10.2010r. Zamawiający dokonał zmiany SIWZ w zakresie pkt XI. Czy zmiana ta obejmuje również pkt VIII SIWZ w zakresie dostarczenia gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium w formie gwarancji Ubezpieczeniowej Skarbnikowi Gminy Dąbrówka?*

Ad. 8 W związku ze zmianą punktu XI SIWZ zmienia się również zapis w pkt VIII SIWZ na „w terminie 28-10-2010, sposób przekazania: do depozytu Skarbnikowi Gminy Dąbrówka, pok. nr 11”

9. *W projekcie wyposażenia sali jest tablica wyników, która nie została umieszczona w kosztorysie, prosimy o wyjaśnienie czy należy ją doliczyć kosztorysu?*

Ad. 9 Należy wycenić tablicę wyników.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuży terminu składania ofert. Wszystkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania ofert pozostają bez zmian.