

Dąbrówka, dnia 02.07.2012r.

2710.14.01.2012

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 2710.14.2012. Nazwa zadania: Rozbudowa i remont budynku Gminnego Centrum Kultury w Dąbrówce

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Proszę o wyjaśnienie

1. roboty elektryczne:

- poz. 1 przedmiaru- typ kabla

- poz. 2 typ opraw

Odp. Typ kabla i typ opraw jest określony w opisie dokumentacji technicznej

2. Roboty budowlane- poz. 38 i 42 - rynnę 12 cm nie można połączyć z rurą spustową 12 cm

Odp. Rynna 12 cm, rura spustowa 10 cm

3. Stolarka okienna i drzwiowa

poz. 45 - poproszę o obmiar poszczególnych okien

Odp. Obmiar poszczególnych okien podano na rzutach, na których określono wymiary stolarki zewnętrznej i wewnętrznej.

poz. 46 - drzwi aluminiowe zewnętrzne - jak mają być wypełnione, klamka czy pochwyt, ile zamków i czy z atestem, czy bez?

Odp. Drzwi aluminiowe z pochwytym, atestowane, półpełne, 2 zamki.

poz. 47 - jakie ościeżnice 80,90 czy 100?

Odp. Wymiary ościeżnic należy przyjąć odpowiednio do wymiarów skrzydeł.

poz. 48 - jakie skrzydła drzwiowe 80,90 czy 100?

Odp. Wymiary skrzydeł jak podano na rzutach.

poz. 49 - co należy użyć jako materiał sypki?

Odp. Materiał sypki- ubity piasek (przekrój C-6).

poz.66 - czy gres na schodach ma być ryflowany i czy jego wymiar to 20x30cm?

Odp. gres na schodach ryflowany o wymiarach dostosowanych do wymiarów schodów.

poz.64 i 65 - jaki gres : poler czy szkliwiony ?

Odp. gres - poler

poz.6 i 26 - proszę o podanie średnicy tuby i jej wysokości?

Odp. pozycja w przedmiarze nie dotyczy tuby

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami zamawiający informuje jednocześnie o przedłużeniu terminu składania ofert. Nowy termin to: 04.07.2012r.do godz. 12:45. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz.13.00. Pozostałe ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić ewentualny kolejny wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji, bez rozpoznania.

/ - - / Tadeusz Bulik Wójt Gminy Dąbrówka

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy