



Montaż oczyszczalni:

- W dnie ułożyć betonowe płyty JOMB o wymiarach 1,00x0,75x0,12m w ilości:
 - 4szt. dla oczyszczalni OCZ.1 i OCZ.2
 - 6szt. dla oczyszczalni OCZ.3
- W przypadku możliwości wyparcia oczyszczalni przez wodę gruntową urządzenie należy zakotwić do płyty dennej;
- Zbiorniki obsypać ręcznie wokół suchym betonem (200 kg cementu na 1m³ piasku), poszczególne warstwy (grubości około 30cm, zagęszczanie ręcznie), a zbiornik napełniany sukcesywnie wodą.

Obiekt: BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY DĄBRÓWKA				
Inwestor: Gmina Dąbrówka ul. Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka				
Jednostka projektowa: Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji PROSKOL Łukasz Skolimowski ul. Topolowa 132, 08-110 Siedlce				
Tytuł rys.: POSADOWIENIE OCZYSZCZALNI				
Opracowała: mgr inż. Dorota Wrzosek				
Projektant: mgr inż. Łukasz Skolimowski MAZ/0535/PWOS/10				
Branża	Data	Skala	Faza	Nr rysunku
S	06.2016	—	SCHEMAT	2