

20.Z.1
Zbiornik reakcji V=9.0m3
Urządzenie istn.

30.P.1-3
Pompa pośrednia
typ NB 40-200/200
N=1.1 kW
SZT.3
Urządzenie istn.

40.F.1-4- filtry (wyk. specjalne)
Filtr ø 1600 mm
4 SZT.

70.P.1 pompa pluczaca
80PJM140 N=5,5kW
Prod.:LFP

60.P.-5.pompy sieciowe
CRE15-4 N=4.0kW
szt.5
Prod. :GRUNDFOS

80.S1 80.Z1
Agregat sprężarkowy
Gudepol
typ SB-OL 200/24
P=8.0 BAR
N=1.1 kW
Urządzenie istn.

90.D.1
Dmuchawa
typ DM 92
P=600 mbar
Q=2.3m3/min
N=5.5 kW
fp AIRTECH

120.DP.1.- zestaw do chlorowania
Urządzenie istn.

UWAGI:

Wszystkie projektowane obwody instalacji do urządzeń technologicznych, oświetleniowej i gniazd wtykowych zabezpieczone są w projektowanej nowej rozdzielnicy "RG-T".

Instalację do urządzeń technologicznych wykonać jako natynkową, przewodami układanymi w istniejących i w razie potrzeby dobudowanych nowych korytkach kablowych Fe/Zn oraz rurkach elektroinstalacyjnych z PCW.

ul.Mokronoska 2
52-407 WROCŁAW
tel./fax 364-37-57
tel./fax 364-37-44

FUNAM Spółka z o. o.

	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant	inż. Adam Różycki	OPL/0629/POOE/10	02.2018	
Opracował				
Sprawdził	inż. Roman Jurowicz	142/79/Op		

Obiekt	ROZBUDOWA SUW W m. DĄBRÓWKA
Adres obiektu	dz. 3/5 Dąbrówka
Tytuł rysunku	RZUT SUW - ROZDZIELNICA "RG-T"
Inwestor	GMINA DĄBRÓWKA , ul. Kościuszki 14 , 05-252 Dąbrówka
skala	1:50
rys. nr	E-1
egz. nr	