

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: IR.271.1.10.2020

Nazwa zadania: ***Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Dąbrówka***

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

W związku z ogłoszonym na stronie internetowej Gminy Dąbrówka przetargiem dotyczącym Budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Dąbrówka zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności długości sieci pomiędzy opisem przyjętych rozwiązań technicznych gdzie podają Państwo że razem sieć rozdzielcza wynosi 5479,5 mb

a w kosztorysach w ogólnej charakterystyce obiektu jest:

- Małopole: 1895,5 mb
 - Wszebory, Trojany: 2700,00 mb
 - Kołaków, Ostrówek: 1694,5 mb
- co daje nam razem : 6559,5 mb

Różnica wynosi 1080 mb.

Prosimy o prawidłowe określenie sieci.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, że wykonując ustalenie ceny ofertowej należy korzystać z przedmiarów zamieszczonych przez Zamawiającego w dokumentacji postępowania. Rozbieżności pomiędzy opisem przyjętych rozwiązań technicznych w dokumentacji projektowej a przedmiarami robót wynikają z wcześniej wykonanych robót budowlanych w części dokumentacji projektowej. Zgodnie z SIWZ kosztorysy należy złożyć wraz z ofertą, kosztorysy należy sporządzić na podstawie przedmiarów załączonych do SIWZ .

Pytanie nr 2:

W związku z punktem III 4 – zamawiający wymaga aby całość sieci wykonana była metodą przewiertu. Prosimy o określenie czy zamawiający dopuści do przewiertów rurę PE SDR 17.

Odpowiedź nr 2:

Należy stosować rury PEHD SDR17 typ RC zgodnie z Projektem Budowlanym i STWIORB

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert