

PRZEKRÓJ POPRZECZNY WYKOPU


zasypanie wykopu
dz. prywatna $I_s > 0,98$ grunt rodzimy
w strefie przejazdowej
 $I_s > 1,0$ pełna wymiana gruntu

Strefa nad rurą
(zagęścić ręcznie)

Strefa ochronna rury
(zagęszczać warstwami $I_s > 0,98$
gr. 10cm lekkim sprzętem
mechanicznym lub ręcznie)

podsyпка
piasek z zag. do $I_s > 0,95$

Podłoże wzmocnione
zagęszczenie do $J_s \geq 0,95$



UWAGA!

Podsyпку wzmacniającą należy wykonać w przypadku wystąpienia w posadowieniu gruntu w spoistych (gliny, ropy), piasku w pylastych i gruntu w skalistych.



BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI

PROSKOL

ŁUKASZ SKOLIMOWSKI
UL. TOPOŁOWA 132, 08-110 SIEDLCE
tel. 507 429 042, biuro@proskol.pl

TYTUŁ: Budowa instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków, przepompownią, separatorem tłuszczu, wylotem do rowu, wewnętrzna instalacja kanalizacji i zalicznikowa instalacja elektryczna

Inwestor: Gmina Dąbrówka
ul. Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka

Tytuł rys.: PRZEKRÓJ PRZECZNY WYKOPU

Lokalizacja: dz. nr: 208 m. Guzówka, gm. Dąbrówka

Projektant:
mgr inż. Łukasz Skolimowski
MAZ/0535/PWOS/10

Sprawdzający:
mgr inż. Michał Szkielonek
MAZ/0592/PBS/18

Branża	Data	Skala	Faza	Nr rysunku
S	11.2019	-	P.B.	8