

UWAGI:
1. zbiornik BioDisc jest wykonany z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym, pokrywa ma kolor zielony
2. zasilanie 240V, 2A, jednofazowy (trzfazowe jako opcja), panel kontrolny w komplecie
3. moc silnika (jdenofazowy= 75 WAT / FLC =1.1 AMPS) (trzyfazowy = 60WAT / FLC =0.35 AMPS)
4. BioDisc może być podnoszony tylko przy użyciu 4 zamontowanych szekli





BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI
PROSKOL
ŁUKASZ SKOLIMOWSKI
UL. TOPOLOWA 132, 08-110 SIEDLCE
tel. 507 429 042, biuro@proskol.pl

TYTUŁ: Budowa instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków, przepompownią, separatorem tłuszczu, wewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej oraz zalicznikową instalacją elektryczną

Inwestor: Gmina Dąbrówka
ul. Kościuszki 14, 05–252 Dąbrówka

Tytuł rys.: SCHEMAT OCZYSZCZALNI

Lokalizacja: dz. nr: 208 m. Guzowatka, gm. Dąbrówka

Projektant:	
mgr inż. Łukasz Skolimowski MAZ/0535/PWOS/10	
Sprawdzający:	
mgr inż. Michał Szkielonek MAZ/0592/PBS/18	

Branża	Data	Skala	Faza	Nr rysunku
S	11.2019	-	P.B.	3